

現地調査用紙

No. _____

年月日	2019年3月2日	元請名	XXXXXXXXXX
立会い者	設計、運営会社、明和、電気、空調	現場名	IWATAYA XXXXXXXXXX
住所	群馬県館林市本町 XXXXXXXXXX		
電話番号		担当者	
題名	4階建ての1階部分改修工事		

調査事項

- 1、空調機は入り口側の1台を入替とする、配管流用 室外機屋上
外部配管は巻直し保温補修とする
壁掛けRACは1台ドレンアップメカ使用する
もう一台の壁掛けRACは裏に抜き露出配管 化粧カバー仕上げ
事務所は56壁掛け単200V配管は裏側に抜き化粧カバー
- 2、換気扇はトイレ3ヶ所天井扇（24h）+OA（サイズ個数未定）
FD付との事

工期は4月15日頃からの予定

摘要